



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o.**

32-800 Brzesko ul. Solskiego 13

Tel. 146626510, 146626541, tel./fax. 146626511

e-mail: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl

**Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
W Brzesku Spółka z o.o.
ul. Solskiego 13
32-800 Brzesko**

RPWiK/T/KP/3020/2019
Brzesko, dnia 23.07.2019 r.

Dotyczy: warunków technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. podaje warunki techniczne budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasień po stronie południowej ul. M. Konopnickiej:

1. Projektowaną kanalizację należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w m. Jasień, której zakończenie znajduje się na działce nr 1110/4.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC-U o ścianie litej jednowarstwowej co najmniej SN8. Studnie kanalizacyjne wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe min. DN 1000.
3. Dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacyjnej podlega uzgodnieniu w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej nie może naruszać praw osób trzecich. Należy uzyskać zgody właścicieli działek, na których prowadzona będzie inwestycja.
5. Sieć wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, posiadanymi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych.
6. Budowa sieci wraz z robotami zanikowymi podlega odbiorowi przez RPWiK Brzesko Sp. z o.o.
7. Warunki budowy są ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania.

Tracą ważność warunki nr RPWiK/T/BPS/3289/2019 z dnia 10.10.2018 r.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
mgr inż. Zbigniew Gładys