



GLOBAL GEOLOGIA S.C.
Biskupice 115, 32-020 Wieliczka
BIURO@GLOBALGEOLOGIA.PL
WWW.GLOBALGEOLOGIA.PL

Tab. 1

Miejscowość: Jasień

Gmina: Brzesko

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

**Charakterystyczne wartości parametrów
geotechnicznych
- wg PN-81/B-03020**

| Nr warstwy geotechnicznej | Rodzaj gruntu | Symbol (wg pkt. 1.4.6) | Stan gruntu | | Wilgotność naturalna [%] | Gęstość objęto- ściowa [t/m³] | Kąt tarcia wewnę- trznego [°] | Spójność [kPa] | Moduły | | Wskaźnik skonso- lidowania | Współczynnik materiałowy (wg pkt. 3.2) |
|---------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | Stopień zagęszczenia | Stopień plastyczności | | | | | pierwotnego odkształcenia [MPa] | edometryczny ściśliwości pierwotnej [MPa] | | |
| | | | I _D ⁽ⁿ⁾ | I _L ⁽ⁿ⁾ | | | | | W _n ⁽ⁿ⁾ | ρ ⁽ⁿ⁾ | | |
| I | nN | Nasypy antropogeniczne, nienośne. Nie wyznaczono dla nich parametrów geotechnicznych | | | | | | | | | | |
| IIA | Πp, Π, Pg, Gπ, Gz | C | - | 0,15 | 18,0 | 2,10 | 15,6 | 19,2 | 23 | 32 | 0,60 | 1 ± 0,10 |
| IIB | Πp, Gπ | C | - | 0,35 | 20,0 | 2,05 | 12,4 | 11,9 | 14 | 21 | 0,60 | 1 ± 0,10 |
| III | ⌋, Gπz | D | - | 0,20 | 27,0 | 2,00 | 10,3 | 49,0 | 13 | 24 | 0,80 | 1 ± 0,10 |

Opracowała: mgr inż. Katarzyna Rogowska